



LAR183 Línea rural 34,5 kV estructura de retención horizontal en tres postes con cruceta de seis metros


NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
2	29 Septiembre 2021



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>





LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
-------	-------	--------	--------------	-------------



a ₇	18	300011	GSCC010	Aislador de suspensión ANSI 52-4 (3)
a ₈	3	300520	E-MT-011	Aislador de pin ANSI 56-3
c ₁₃	2	251504	ET419	Cruceta metálica de 6 m
g ₁	6	6762180	ET350	Grapa terminal tipo recto para cables entre 3/0 AWG - 266,8 kcmil (4)
j ₈	6			Templete (2)
m ₇	3	6762209	ET454	Tuerca de ojo alargado 5/8"
n ₂	3	6764363	ET461	Perno de ojo tipo 2 (5/8" x 254 mm)
p ₈	3	6762458	ET201	Poste de concreto 14 m , 1050 kg (1)
r ₂₃	3	6762427	ET415	Porta aislador goloso para cruceta de madera rolliza 34,5 kV
z ₂₁	4	6762175	ET436	Abrazadera en U tipo 3

ALTERNATIVAS:

- (1) Postes de madera de 14 m tipo pesado.
- (2) Según se requiera [LAR 412](#) , [LAR 413](#) , [LAR 414](#) .
- (3) Aislador de suspensión ANSI 52-3.
- (4) Para conductor 6 AWG - 3/0 AWG, utilizar grapa terminal tipo recto g₀ .

NOTAS DE UTILIZACIÓN:

- Vano viento máximo 1 050 m
- Vano peso máximo 2 000 m
- Ángulo máximo de deflexión 45°
- Ver disposición horizontal de templete en [LAR 411](#) .

ASPECTOS DE AISLAMIENTO:

- Utilización en terreno tipo A.
- Utilización en terreno tipo B y nivel cerámico máximo 70.
- Para utilización en otras condiciones aplicar métodos de apantallamiento ([LAR 450](#)).

CONDUCTOR	TEMPLETES	
	UBICACIÓN (NIVEL)	ÁNGULO DE INCLINACIÓN CON LA VERTICAL EN (°)



266,8 kcmil	Fases	30
4/0 AWG	Fases	30
<= 2/0 AWG	Fases	30