



AP833 Banda plástica de indicación de ductos eléctricos instalados


NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	01 Mayo 2000



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>





NOTA:

- Profundidad de instalación 300 mm. mínimo
- Distancia a ductos 200 mm. mínimo
- Dimensiones en milímetros

CODIGO SAP

