



AE238 Subterranización de acometidas en B.T.


NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	05 Marzo 2015



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>





NOTAS:

- El ducto debe ser de 6 m de longitud.
- El diámetro del tubo depende del calibre y el número de conductores. El diámetro mínimo será de 1"



para acometidas trifásicas y 3/4" para acometidas monofásicas

- Para conocer los criterios de las acometidas subterráneas de BT consultar la norma [AE229](#) .