



AE340 Medida de circuitos aéreos rurales

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
2	29 Enero 2016



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>





MEDIDA SEMIDIRECTA

El grupo de medida en BT con TC y medidor electrónico se instalará en sus respectivas cajas empotrada en un muro construido para este fin, con su respectiva pendiente y saliente en la parte superior, para la protección de la caja. Ver [AE321](#) , [AE321-1](#) , [AE321-2](#) , [AE321-3](#) .

MEDIDA INDIRECTA

Para facilidad de revisión, evitar los fraudes, y por [seguridad](#) de los equipos de medida se instalará el [equipo](#) de medida tipo intemperie, como se muestra en la norma [AE340-1](#) , [AE343](#) , la cual se podrá instalar a la entrada del predio y el [usuario](#) podrá realizar su distribución de M.T. aérea.